



URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE

Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin tel. 957596285, fax 957596478
e-mail: sekretariat@rzepin.pl, www.rzepin.pl
NIP: 598-00-05-597, REGON: 000526162

Rzepin, dnia 21.05.2018

Znak RliZP.271.14.2018.JP

Wyjaśnienie zapisów SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa wraz z montażem wyposażenia siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw w Rzepinie”

Nawiązując do zapytania w sprawie przedmiotowego zamówienia, Urząd Miejski w Rzepinie zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone zapytania udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy wg następujących warstw:

- 1. Grunt rodzimy**
- 2. Warstwa odsączająca piasku gruboziarnistego – 10 cm**
- 3. Kruszywo łamane o wielkości ziarna 0-31 mm – 10 cm**
- 4. Kruszywo łamane o wielkości ziarna 0,5-4 mm – 4 cm**

Odpowiedź:

Zaproponowane warstwy podbudowy dla nawierzchni bezpiecznej są wystarczające jeżeli na przedmiotowym terenie występują proste warunki geotechniczne. Podczas wykonywania prac budowlanych należy zweryfikować stan faktyczny. W przypadku stwierdzenia zmniejszonej nośności gruntów lub wysokich wód gruntowych należy skontaktować się z projektantem w celu korekty założeń wyjściowych.

Pytanie 2: Czy zamawiający wymaga, aby grubość nawierzchni dostosować do wysokości swobodnego upadku czy wykonać ją zgodnie z projektem w dostosowaniu do HIC 1,5 metra przy czym nie jest to zgodne z normą dotyczącą nawierzchni bezpiecznej.

Odpowiedź:

Grubość nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami bezwzględnie powinien zostać dopasowany do max. HIC urządzenia. W przypadku wysokości bezpiecznego upadku dla urządzenia <2m należy dopasować grubość nawierzchni właśnie do takiego urządzenie i musi to zostać potwierdzone certyfikatem wystawionym przez producenta nawierzchni.

Pozostałe treści SIWZ pozostają bez zmian.

GMINA RZEPIN
Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin

BURMISTRZ

Sławomir Dudzis