



Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO”

Sp. z o.o.

69-110 Rzepin ul. Mickiewicza 79 tel/fax /: 0-95/ 7597-672 ; -673

e-mail : biuro@eko-rzepin.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Głubczach
ul. Piłsudskiego 20
69-100 Słubice

L.dz 543/2021

Rzepin 28.10.2021 r.

Gmina Rzepin
Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin

dotyczy : **określenia warunków technicznych podłączenia dla projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rzepin – os. przy ul. Północnej**

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Spółka z o.o. w Rzepinie określa warunki, na podstawie których należy zaprojektować podłączenie dla projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rzepinie – os. przy ul. Północnej:

1. Zaprojektować miejsca włączenia projektowanej sieci wodociągowej do istniejącego rurociągu Ø 160, zgodnie z oznaczeniem na mapie. Zaprojektować miejsce włączenia projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejącej studni kanalizacyjnej zgodnie z oznaczeniem na mapie
2. Zaprojektować wodociąg i sieć kanalizacyjną w ulicach na os. przy ul. Północnej. Ø 90, materiał PEHD - RC.
3. Do wykonania sieci wodociągowej należy zastosować rury PEHD – RC wraz z armaturą stosowaną do rur PEHD – RC.
3. Rury należy układać na podsypce piaskowej gr 10 cm na głębokości 1,5 m ;
4. Przejście projektowanego rurociągu wodociągowego pod drogą , wjazdami , w pobliżu rosnących drzew wykonać metodą bezwykopową w rurze ochronnej ,
5. Na całej trasie wodociągu należy przewidzieć ułożenie taśmy lokalizacyjnej z wkładką magnetyczną ;
6. Na końcówce projektowanego każdego odcinka wodociągu zaprojektować hydrant nadziemny dn 80 żel. montowany na kolanie żeliwnym ze stopką ;
7. Uzgodnić z właścicielem gruntu sposób oraz zasady przejścia z instalacją przez jego teren ;
8. Warunkiem przystąpienia do wykonania projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem oraz spełnienie innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków.
- 9 . Warunki ważne są przez okres 2 lat od daty wydania.

DYREKTOR

inż. Bogumiła Urbanek

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000149283, NIP:598-15-30-880 , REGON: 211247929
Wysokość kapitału zakładowego : 5 181 000,00 zł

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KH PROJEKT K. HABIERA
18.12.2021
DATA
PODPIS