

RGKŚI.7230.223.2021.AP

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm. ) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku, złożonego przez Krzysztofa Habierę przedstawiciela firmy KH PROJEKT Krzysztof Habiera ul. Ogrodowa 5N, 66-435 Baczyna, działającego w imieniu Gminy Rzepin ul. Plac Ratuszowy 1, 69-200 Rzepin na podstawie przedstawionego Pełnomocnictwa, o uzgodnienie przebiegu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepin ul. Północna i ul. E. Orzeszkowej dz. nr 5, 7, 8/58 w 257 obrębie Rzepin w drodze gminnej:

- a) droga nr 102743F ul. Północna – dz. o nr. ewid. 7, 8/58 obręb 257- Rzepin
- b) droga nr 102715F ul. E. Orzeszkowej – dz. o nr. ewid. 5 obręb 257- Rzepin

**Zezwalam na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej :**

W pasie drogowym m. Rzepin na drodze gminnej:

- a) droga nr 102743F ul. Północna – dz. o nr. ewid. 7, 8/58 obręb 257- Rzepin
- b) droga nr 102715F ul. E. Orzeszkowej – dz. o nr. ewid. 5 obręb 257- Rzepin

Rodzaj umieszczanych urządzeń:

**sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej**

1. Ustalam następujące warunki związane z lokalizacją urządzeń :

- a) Urządzenia należy zaprojektować zgodnie z przedłożonym planem sytuacyjnym oraz zgodnie z zachowaniem normatywnych odległości od innych urządzeń podziemnych,
  - b) W czasie wykonywania robót zabrania się ograniczania ruchu na drodze, składowania urobku ,materiałów lub pracy sprzętu na jezdni
  - c) Zaplanować odtworzenie wszystkich nawierzchni zgodnie z technologią ich wykonania, wymieniając zniszczone , popękane elementy na całe,
  - d) Grunt w wykopach należy zagęścić zgodnie z obowiązującą normą.
  - e) W razie konieczności rozbiór nawierzchni chodnika lub nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożyć ponownie na warstwie odsączającej z piasku gr min 5 cm przy zagęszczonym podłożu do  $Is=1,0$  na warstwie podbudowy z tłucznia 0-31,5 mm gr min 15 cm – nawierzchnia z materiału użytego rozbiórkowego w razie uszkodzenia należy wymienić na nowy.
  - f) W razie konieczności rozbiór nawierzchni drogi (nawierzchnia bitumiczna), odtworzyć nawierzchnię z masy mineralno bitumicznej w warstwie ścieralnej gr. 4 cm z AC11S i w-wie wiążącej AC-16W gr 6 cm na warstwie podbudowy z tłucznia (frakcji 0-31,5 mm) stabilizowanej mechanicznie gr min 15 cm przy zagęszczonym podłożu do  $Is=1,0$ , dla zachowania spójności wykonać nawierzchnię na całej szerokości drogi przy założeniu szerokości wymiany nawierzchni min 1,0 m.
  - g) Przejścia poprzeczne w drogach gminnych wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego.
2. Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania robót objętych niniejszą decyzją .

## UZASADNIENIE

Z uwagi na to, że decyzja uwzględnia w całości roszczenia Wnioskodawcy na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm. ) odstępuje się od uzasadnienia.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
KH PROJEKT K. HABIERA  
16.11.2021  
DATA

1. PODPIS

15