


7. Wnioski końcowe.

1. Ze względu na stan techniczny urządzeń do uzdatniania wody i bezawaryjne dostarczania wody od odpowiednich parametrach dla mieszkańców wsi Serbów pilne i konieczne staje się wykonanie remontu stacji uzdatniania wody w zakresie, które określa niniejsze opracowanie.
2. Inwestor ze względu na stan techniczny studni Nr-2 winien przeprowadzić jej rekonstrukcję w celu poprawienia jej wydajności.

Opracował:

mgr inż. Zenon Szlachetka