

4	Wykładzina dywanowa	0,015	0,06	0,25
	napływ			0,12
	Razem R			1,615

$$k_0 = 1/1,615 = 0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Wniosek

Strop nad piwnicą po zamurowaniu wsypów piwnicznych oraz docieplenia ścian cokołu nie wymaga docieplenia.

Alternatywa: docieplenie stropu styropianem gr4,0 cm (od strony piwnicy) zamiast docieplenia ścian cokołu.

Winicki
 inż. Wincenty Misztak
 Nr upr. 144/71/Zg. Nr 46/78/Gw
 Specjalność konstr. budowlane