


# Rzut kotłowni - Szkoła Podstawowa w Rzepinie

Skala 1:50

## Instalacje elektryczne wewnętrzne



Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii

1) bez zastrzeżeń

2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii

L.p. opinii 2915 mgr inż. Albin Poleszczuk

Data 30.10.06 Rzecznik do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nr upr. GIP 473/00 w grupach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. zam. ul. Mieszka I-go 69/2 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 0601 717178

podpis

Istniejące instalacje w pomieszczeniu należy usunąć

Układ sieci w pomieszczeniu TN-S

Ochrona od porażen - szybkie wyłączenie zasilania

Instalacje układać w rurkach instalacyjnych

Oprawy montować na zwieszakach o l=1.0m

zamierzenie budowlane			
KOTŁOWNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZEPINIE			
adres	ul. Wojska Polskiego, Rzepin . Pow. Słubice		
inwestor	Burmistrz Miasta Rzepina		
Projektował	mgr inż. Bogusław Dąbek	nr upr.	18/99/Gw
Sprawdził	inż. Lech Misiorny	nr upr.	19/71/Gw
stadium	PROJEKT BUDOWLANY		
treść	Rzut pomieszczeń	skala	nr rysunku
		1:50	2