


oznaczenia :
 Kg -kocioł gazowy kondensacyjny Qn= 350 kW
 SRP- skrzynka redukcyjno-pomiarowa
 wydajność 40 Nm³/h - dostawa MOW
 uwaga
 przed kotłem zamontować zawór kulowy i filtr gazowy Q50

Projekt Budowlany	Kotłownia gazowa		
Budynek Liceum			
adres : Rzepin ul. Wojska Polskiego 30			
Aksonometria	05.05.2006	rys. nr 5	
	skala 1:100		
projektant : mgr inż. Andrzej Biernacki			
specjalność instalacyjno-inżynierska			
upr. nr 39/85/Gw w pełnym zakresie			
sprawdził: mgr inż. Paweł Królikowski			
specjalność instalacyjno-sanitarna			
upr. nr LUKG/0008/PWOS/05			
w pełnym zakresie			