


Słubice, dn. 25.05.2006 r.

**USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI**

USŁUGOWY ZAKŁAD REJ. MISTRZ DARIUSZ NOWAK

KOMINIARSKI

 Rej. mistrz Dariusz Nowak  
 ul. Kopernika 21B/7, tel. 758-37-81  
 69 - 100 SŁUBICE  
 NIP 589-183-42-68; Regon 210338499
**Zezwolenie – Opinia Nr 118/2006**

na zainstalowanie kotła centralnego ogrzewania na paliwo gazowe


miejscowość RZEPIN

ulica Woj. Polskiego 30

właściciel URZĄD MIEJSKI w RZEPINIE

użytkownik ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Do odprowadzenia spalin z kotła C.O. na paliwo gazowe zainst. w pom. kotłowni  
 przeznacza się przewody kominowe oznaczone w niżej podanym szkicu:



1. Przewód kominowy spełnia warunki i po odłączeniu kotłów C.O. na paliwo stałe i zainstalowaniu wkładu kominowego z blachy K.O. może zostać użyty do podłączenia kotła C.O. na paliwo gazowe zainstalowanego w pomieszczeniu kotłowni gazowej. Kotłownia projektowana.
2. Przewód kominowy spełnia warunki i po odłączeniu kotła C.O. na paliwo stałe do grzania wody może zostać użyty do podłączenia wentylacji wywiewnej grawitacyjnej z pomieszczenia kotłowni, w której zainstalowany zostanie kocioł C.O. na paliwo gazowe.

**ZALECENIA:**

1. W pomieszczeniu kotłowni gazowej wykonać wentylację nawiewną zewnętrzną – „zetkę”.
2. W pomieszczeniu kotłowni nie stosować wentylacji mechanicznej.
3. W kratkach wentylacyjnych nie instalować żaluzji zamykającej.

Konstrukcja komina: komin wykonany z cegły palonej pełnej

Przekroje przewodów: nr 1. 0,60 x 0,80 / m /. nr 2. 0,40 x 0,50 / m /.

Opinię sporządzono wykorzystując aktualnie obowiązującą Ustawę o Prawie Budowlanym,  
 Ustawę o Ochronie Przeciwpowodziowej oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze  
 i obowiązujące normy.

Uwaga: przed odbiorem gazowni:

Potwierdzenie prawidłowego podłączenia urządzenia gazowego

Do wskazanego przewodu kominowego przez Mistrza Kominiarskiego

Dnia \_\_\_\_\_

Opiniodawca  
 MISTRZ KOMINIARSKI  
 DARIUSZ NOWAK

KIEROWNIK ZAKŁADU  
 Rej. mistrz kominiarski

Dariusz Nowak