

od głównej szyny wyrównawczej kotłowni obudów urządzeń technologicznych, rur instalacji gazowej, c.w., c.o. i komina. Komin wystający ponad dach podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej.

## **2.6. Uwagi dla wykonawcy.**

- ♦ całość robot związanych z realizacją niniejszego opracowania należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami,
- ♦ po wykonaniu robot montażowych należy wykonać wymagane pomiary i próby, a protokoły z ich wynikami przedstawić przy odbiorze,
- ♦ ewentualne zmiany w stosunku do opracowanej dokumentacji należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z autorem projektu.