

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
69 – 100 Słubice, ulica Mickiewicza 6

Znak sprawy: HK.903.379.2023.L.K.P.

Słubice, dnia 06.09.2023 r.

D E C Y Z J A HK NR –33A/2023
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

Na podstawie art. 104, art. 108 § 1 i art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j), art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2023.338 t.j), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2023.537 t.j), § 3 ust. 1, ust. 3 pkt. 1 oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 5, ust. 6 ust. 8, ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, po zapoznaniu się z sprawozdaniem DL.OBS.9051.01212.2023 z dnia 08.08.2023 r. pobranej dnia 02.08.2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu publicznego w Drzeńsku o produkcji 54 m³/d zaopatrującego w wodę ok. 366 mieszkańców miejscowości Drzeńsko, którego administratorem jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z .o.o ul. Mickiewicza 79; 69-110 Rzepin.

STWIERDZA:

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
produkowaną przez wodociąg publiczny w Drzeńsku**

i nakazuje: Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z .o.o
ul. Mickiewicza 79; 69-110 Rzepin

1. Doprowadzić do obowiązujących parametrów wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w Drzeńsku, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” w części C „*Parametry wskaźnikowe*” Tabela nr 2 „*Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne*” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 t.j). do dnia **30.09.2023 r.**
2. Poinformować odbiorców m. Drzeńsko o warunkowej przydatności wody do spożycia pod względem parametru fizykochemicznego,
3. W przypadku stałego chlorowania wody wprowadzanej do sieci wodociągowej chlorem lub jego związkami, należy monitorować poziom chloru wolnego i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczalnej 0,3 mg/l,
4. Utrzymywać przekroczenie fizykochemiczne na poziomie nie przekraczającym wartości parametrycznej **żelazo w ilości 421 µg/l i mętność 1,2 NTU.**

5. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o działaniach naprawczych zatwierdzonych przez Burmistrza Rzepina (termin i zakres ich realizacji).
6. Przedstawić wyniki badania jakości wody z wodociągu publicznego w Drzeńsku z SUW-wpds i z sieci rozdzielczej w zakresie parametrów grupy A rozszerzony o parametr żelazo.

Obowiązki wymienione w punktach 2-5 należy wykonać
w terminie natychmiastowym.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2023.537 t.j.), *„nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”*.

Dnia 02.08.2023 r. próbkobiorca z PSSE w Słubicach pobrał próbkę wody w ramach sprawdzenia jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Drzeńsku zgodnie z § 20 pkt. 3, ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j) po wykonanych działaniach naprawczych w związku z decyzją stwierdzającą warunkową przydatność przez ludzi znak sprawy HK NR-18A/2023 z dnia 31.05.2023 r. Badania laboratoryjnie pobranej próbki zostało wykonane przez Laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp., Oddział Badań Środowiskowych, ul. K. Jagiellończyka 8B, 66-400 Gorzów Wlkp. Próbkę została pobrana z punktu probierczego zamontowanego na Stacji Uzdatniania Wody w Drzeńsku woda wprowadzana do sieci wodociągowej.

Po analizie otrzymanego sprawozdania z badań DL.9051.01212.202308.008.2023 z dnia 08.08.2023 r. stwierdzono przekroczenie parametrów fizykochemicznych:

- **mętność w ilości: 1,3 NTU- akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU,**
- **żelazo w ilości 421 µg/l przy najwyższej dopuszczalnej wartości parametrycznej 200 µg/l,**

Na podstawie ww. przekroczeń dnia 08.08.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne przed wydaniem decyzji stwierdzającej warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi przedmiotowego.

Jest to niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w punkcie C „Parametry wskaźnikowe” w Tabeli nr 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), który stanowi **mętność akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU, natomiast żelazo najwyższa dopuszczalna wartości parametrycznej 200 µg/l.**

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2023.537 t.j.), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Podwyższone stężenia żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wiąże się ze zmianą wskaźników organoleptycznych wody, przede wszystkim barwy, mętności oraz smaku i zapachu, a tworzenie się osadów nierozpuszczonych związków manganu w systemie dystrybucji wody może powodować awarie i utrudnienie techniczne w eksploatacji wodociągu. Przekroczenie nie wiąże się natomiast z bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia ludzi, gdy wzrost stężeń żelaza nie osiąga znacznych i bardzo wysokich wartości.

Mętność wody do picia jest wywołana drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie do picia na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia cząstek pochodzących z osadów w sieci wodociągowej. W rezultacie tworzą się niepożądane osady i problemy z barwą wody, mętności ma wpływ na jej wartość użytkową, powodując pogorszenie smaku, zapachu i koloru wody.

W odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wskazać należy, że woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, jeśli spełnia określone w nim wymagania. Wszystkie substancje, dla których określa się wartości graniczne, gdy występują w większych ilościach mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne. Na podstawie wytycznych Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska- Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego występuje przekroczenia poziomu żelaza i mętności nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednakże obecność wysokich stężeń jest niekorzystna ze względu na dyskomfort konsumentów i braku jego akceptacji ze względu na niekorzystny wpływ na barwę oraz mętność wody. Dlatego też, PPIS w Słubicach wyjaśnia, że utrzymywanie się przez długi okres przekroczenia żelaza oraz mętności może wpływać na zmianę właściwości wody.

Należy podkreślić, że stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia dotyczy sytuacji, w której nieprawidłowa jakość wody utrzymuje się w sposób ciągły i nie jest możliwa do usunięcia w wyniku podejmowanych do teraz doraźnie podjętych działań.

W myśl § 21 ust. 3 ppkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych: w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 3 ppkt 3 a ww. rozporządzenia „warunkową przydatność wody do spożycia, właściwy państwowy inspektor sanitarny może *„uznać, że stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, a przyjęte działania naprawcze- w celu przywrócenia należytej jakości*

dostarczonej wody- nie są wystarczające do osiągnięcia należytej jakości wody w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań; w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego, termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.”

Ze względu na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach odstąpił od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j).

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, zgodnie z § 21 ust. 7 ww. rozporządzenia nakazuje podjęcie działań naprawczych przez podmioty, o których mowa w § 6 i § 7 oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych.

W myśl § 21 ust. 1 pkt 3, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) „Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: (...) 3) warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4”.

Niniejszej decyzji PPIS w Słubicach w punktach od 2-5 nadaje, na podstawie art. 108 § 1 Kpa, rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Ze względu na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach odstąpił od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j). Stosownie do § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2294), PPIS w Słubicach informuje Burmistrza Rzepina o warunkowej jakości wody do spożycia przez ludzi oraz wydanych zaleceniach.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, zgodnie z § 7 pkt 1 lit. c, ww. rozporządzenia nakazuje wykonać badania jakości wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, które stanowić będą potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie i przedłożyć je do wiadomości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w oparciu o powyższe zapisy z badań pobranych próbek wody stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, woda **może być wykorzystywana bez ograniczeń do spożycia i celów higieniczno – sanitarnych.**

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8b za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stron może zrzec się praw do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słubicach oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron w niniejszej sprawie, decyzja staje się ostateczna oraz prawomocna i podlega wykonaniu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin
2. A/a Sekcja EP, HŻ w/m;

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Słubickiego
69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 20
2. Burmistrz Rzepina
Plac Ratuszowy 1, 69-108 Rzepin
3. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Słubicach
z siedzibą w Ośnie Lubuskim
69-220 Ośno Lubuskie, ul. 3 Maja 34;