

Znak ZP.271.1.2012

Wyjaśnienie zapisów SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego „Przebudowa nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek Świetlicy Wiejskiej w Kowalowie”.

Nawiązując do zapytania w sprawie przedmiotowego zamówienia, Urząd Miejski w Rzepinie zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone zapytania udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje płatności przejściowe za wykonanie elementu robót?

Odpowiedź: Zamawiające nie przewiduje płatności przejściowych, rozliczenie zamówienia fakturą końcową .

Pytanie: Z jakiego rodzaju drewna ma być wykonany parkiet z podaniem wielkości klepek oraz grubości?

Odpowiedź: Parkiet ma być wykonany z drewna dębowego o wymiarach w mm dł. x szer. x wys. 300 x 50 x 22

Pytanie: Prosimy o podanie parametrów papy jaką należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem „papa termozgrzewalna dkd”.

Pytanie: W przedmiarze nie ujęto zabudowy kominka jak również obmurowania komina ponad dachem z cegły lub płytek klinkierowych czy należy to ująć.

Odpowiedź: W przedmiarze jest ujęta zabudowa kominka w poz. 31 kosztorysu sanitarnego „montaż kominka z płaszczem wodnym 1 szt. powinno być 1 komplet jako całość z zabudową. Natomiast obudowa komina jest w poz. 32 kosztorysu robót budowlanych okładanie cegłą ½ ilość 9.118 .

Pytanie: W związku z określeniem szczegółowego zakresu robót do wykonania wg. załączonych przedmiarów jak należy traktować rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją i specyfikacją techniczną, który dokument jest ważniejszy i wg. którego należy dokonać wyceny robót.

Odpowiedź: Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową . Celem ustalenia ceny za wykonanie zamówienia należy posłużyć się wszystkimi z wymienionych dokumentów.

Pytanie: W załączonych dokumentach brak wykazu stolarki okiennej i drzwiowej , a z załączonych rysunków nie wynika jak są otwierane drzwi i okna (uchylne, uchylno – rozwieralne?) czy szprosy są międzyszybowe? Proszę o załączenie wykazu stolarki okiennej i drzwiowej celem wyceny?

Odpowiedź: w przedmiarze jest ujęta poz. stolarka okienna i drzwiowa dział 6 kosztorysu. Okna dwudzielne jedna część uchylna druga natomiast uchylno - rozwieralna, szprosy międzyszybowe. Okna zgodne ze specyfikacją techniczną wykonani i odbioru robót.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Rzepina
Andrzej Skałuba