

Znak ZP 341/9/2009

Wyjaśnienie zapisów SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Rzepinie przy ul. Wojska Polskiego.”

Nawiązując do zapytania w sprawie przedmiotowego zamówienia, Urząd Miejski w Rzepinie zgodnie z pkt. 1 art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone zapytania udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie: W związku z różnicami w wymaganiach dotyczących nawierzchni poliuretanowych podanych w siwz, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót, proszę o jednoznaczne określenie , czy zamawiający wymaga zastosowania w tym zakresie technologii typu natrysk 11+2 czy technologii typu EPDM na SBR 7+7 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz zgodnie z projektem wymaga zastosowania technologii typu natrysk .

Pytanie: Zamawiający podaje w poz.24 przedmiaru robót “podkład amortyzujący pod nawierzchnię trawiastą” . Zapis ten nie pojawia się w żadnej innej części dokumentacji. Informujemy, że nawierzchnie z traw syntetycznych o wysokości włókien min.60 mm spełniają wszystkie wymagania programu Orlik 2012 bez konieczności stosowania mat elastycznych podkładowych. Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga zastosowania maty podkładowej 10 mm zgodnie z poz. 24 przedmiaru robót.

Odpowiedź: W związku z wymianą gruntu pod boiskiem piłkarskim Zamawiający zgodnie z poz.24 przedmiaru wymaga zastosowania podkładu amortyzującego.

Pytanie: W związku z różnicą pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót w powierzchni bieżni oraz powierzchni rozbiegu ze skoczną w dal , proszę o jednoznaczne wskazanie powierzchni w obu przypadkach.

Odpowiedź: Należy ująć jak w przedmiarze robót.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Rzepina
Andrzej Skałuba