



URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE

Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin tel. 957596285, fax 957596478
e-mail: sekretariat@rzepin.pl, www.rzepin.pl
NIP: 598-00-05-597, REGON: 000526162

Rzepin, dnia 2016-09-12

Znak ZP.271.4.2016

Wyjaśnienie zapisów SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego pn.

„BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP1 W RZEPINIE”

Nawiązując do zapytania w sprawie przedmiotowego zamówienia, Urząd Miejski w Rzepinie zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164. - j.t. ze zm.) w odpowiedzi na złożone zapytania udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE:

1. Czy do wyceny wartości oferty przetargowej oraz do późniejszej realizacji obiektu Inwestor dopuści wykonanie systemowej podłogi legarowej wraz z profesjonalną nawierzchnią sportową PVC o grubości min. 6 mm, posiadającą certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych, świadczących o jej jakości takich jak: FIVB (siatkówka), IHF (piłka ręczna), FIBA (koszykówka)?

Odpowiedź: Do wyceny wartości oferty przetargowej należy przyjąć podłogę zgodną z projektem budowlanym oraz przedmiarem.

2. W pomieszczeniu hali sportowej wys. montażu opraw 16szt przekracza 4m. Czy przyjąć pracę rusztowania? I jak to ująć skoro należy wypełnić załączony przedmiar?

Odpowiedź: Do wyceny oferty proszę skalkulować w jednej pozycji montaż 16 szt. opraw łącznie z rusztowaniem bądź podnośnikiem.

3. Podłoża na gruncie - brak w przedmiarze podsypki piaskowej gr 30 cm a występuje w projekcie na przekroju hali.

Odpowiedź: do wyceny proszę przyjąć wyłącznie załączony przedmiar robót.

4. Proszę o określenie parametrów wyposażenia sportowego: tablica wyników, szafki odzieżowe, wózek do sprzątania itd.

Odpowiedź: do wyceny proszę przyjąć wyposażenie

a) tablica wyników – Tablica wyników uniwersalna SDL4911 lub równoważna.

b) szafki odzieżowe – S=50xH=180xG=60cm – dwudzielne, metalowe

wózek do sprzątania - Wózek do sprzątania o wymiarach 1040x580x1155mm. posiadający 2 wiadra – 17 L, 2 kuwety – 10 L , 2 wiaderka – 5L , wyciskarka doczołowa , uchwyt na worek 120 L.

Pozostałe treści SIWZ pozostają bez zmian.