

p. A. Pawlik

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIEJSKI w RZEPINIE
BIURO OPSŁUGI INTERESANTA

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
Dyrektor : 95 758 3279
Sekretariat / Fax : 95 758 2003 / 95 758 2004
Telefon Alarmowy : 668 857 072
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NBP O/ Zielona Góra nr 13 1010 1704 0010 8122 3100 0000
NBP O/ Zielona Góra nr 63 1010 1704 0010 8122 3000 0000
NIP: 598-10-38-392 REGON: 000 307 508

29-04-2019

ilość załączników.....
podpis.....
zarejestrowano pod pozycją.....

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.4430.101.2019

Słubice, dnia 18.04.2019r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

Łowiecka Korporacja Exportowa
„Maniszewo” Sp. z o.o.
Maniszewo 6; 69-110 Rzepin

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie § 21ust 1pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: DL.OBS.9051.00565.2019 z dnia 18.03.2019r. i DL.OBS.9051.00567.2019 z dnia 08.04.2019r. próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniu 12.03.2019r. z indywidualnego ujęcia wody przy Łowieckiej Korporacji Exportowej „Maniszewo” Sp. z o.o. w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym w ramach kontroli parametrów grupy A i parametrów grupy B – **stwierdza przekroczenie parametru fizykochemicznego azotany.**

Uzasadnienie:

Analiza wyniku badania laboratoryjnego próbek wody, pobranej w dniu 12.03.2019r. z indywidualnego ujęcia wody przy Łowieckiej Korporacji Exportowej „Maniszewo” Sp. z o.o. z punktów zamontowanych w budynku Stacji Uzdatniania Wody- woda podawana do sieci (kod próbki 00565.2019) i z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej – sieć Maniszewo 5 (kod próbki 00567.2019) wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów jakości wody – **nie spełnia wymagań** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.), pod względem przekroczonego parametru fizykochemicznego azotany w ilości **218 mg/l** (nr sprawozdania kod próbki 00567.2019) **przy najwyższej dopuszczalnej ilości tego parametru 50mg/l** w próbce wody. Azotany mogą być tworzone w sieci wodociągowej w okresach zastoju w galwanizowanych rurach stalowych ubogiej w tlen wody do picia. W związku z powyższym należy monitorować ten parametr i rozważyć działania naprawcze dotyczące zminimalizowania jego wartości. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych należy przedłożyć sprawozdanie z poprawionym wynikiem przekroczonego parametru.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



Otrzymują:

1. Łowiecka Korporacja Exportowa
„Maniszewo” Sp. z o.o.
Maniszewo 6; 69-110 Rzepin
2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

L.K.P.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

J. Korba
lek. med. J. Korba
specjalista zdrowia publicznego