


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
69 – 100 Słubice, ulica Mickiewicza 6

Znak sprawy: NS.HK.4430.137.2019



DECYZJA HK NR –14A/2019
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

Na podstawie art. 104, art. 108 § 1 i art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j) art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2019.59 t.j) art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018.1152 t.j), § 3 ust. 1; § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, po informacji udzielonej drogą mailową dnia 20.05.2019r. od Pana Piotra Pelec wiceprezesa zarządu Łowieckiej Korporacji Eksportowej „Maniszewo” Sp. z o. o. o przekroczeniu mikrobiologicznym próbki wody pobranej w dniu 15.05.2019r. w ramach kontroli wewnętrznej o nr powiadomienia o przekroczeniu 13304862 z indywidualnego ujęcia wody dla Maniszewa o produkcji <100 m³/d (24,1 m³/d), którego właścicielem jest Łowiecka Korporacja Eksportowa „Maniszewo” Sp. z o. o., Maniszewo 6; 69-110 Rzepin.

stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi

i nakazuje: Łowieckiej Korporacji Eksportowej „Maniszewo” Sp. z o. o. ;
69-110 Rzepin, Maniszewo 6

1. Doprowadzić pod względem mikrobiologicznym jakość wody podawanej do sieci rozdzielczej indywidualnego ujęcia wody dla Maniszewa wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294, j.t.)
2. Zapewnić zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294, t.j.).
3. Powiadomić konsumentów wody o wystąpieniu skażenia mikrobiologicznego i o podjętych działaniach naprawczych celem uzyskania poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.
4. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o podjętych działaniach naprawczych, mających na celu poprawę jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

5. Przedstawić wynik badania jakości wody z indywidualnego ujęcia wody dla Maniszewa, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018.1152 t.j), „*nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*”.

Dnia 15.05.2019r. próbkobiorca Laboratorium Środowiskowego SGS. Sp. z o. o. w Pszczynie, w związku z bieżącą kontrolą wewnętrzną w ramach kontroli parametrów grupy A pobrano do badań laboratoryjnych próbkę wody z indywidualnego ujęcia wody dla Maniszewa z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej – Maniszewo 6 - biuro. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przez Laboratorium Środowiskowego SGS. Sp. z o. o. w Pszczynie., na podstawie powiadomienia o przekroczeniu nr 13304862, w której stwierdzono obecność:

- bakterii grupy coli w ilości >10 jtk/100ml przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml
Jest to niezgodne § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294, t.j.), który stanowi, że „*woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego (...) i spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr1 do rozporządzenia (...).* „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” w części A „*Parametry mikrobiologiczne*” w Tab. Nr 1 „*Wymagania mikrobiologiczne*” i w części C „*Parametry wskaźnikowe*” w Tab. Nr 1 „*Wymagania mikrobiologiczne*” „*wynika, że najwyższe dopuszczalne wartości kwestionowanych parametrów w próbce wody, tj. bakterie grupy coli w 100 ml wody – wynoszą 0 jtk/100ml,*

Obecność w badanej próbce wody bakterii grupy coli świadczy o stosunkowo świeżym zanieczyszczeniu wody: kałem, ściekami, glebą lub gnijącym materiałem roślinnym. Obecność tych bakterii w wodzie może wskazywać również na błędy w jej obróbce lub dystrybucji - wtórne zanieczyszczenie, możliwość tworzenia biofilmu, nieodpowiednie jej uzdatnienie, nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie.

Jednocześnie informuje o potencjalnym zagrożeniu ze strony bakterii chorobotwórczych. **Wykorzystywanie takiej wody do picia może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.**

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j) „*organ administracji załatwia sprawę przez wydanie decyzji*” oraz z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2019.59 t.j)

„w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”.

Ponadto, na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego (...). W myśl art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach odstępuje od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji. Powyższe stanowisko uzasadnione jest tym, że stwierdzona obecność bakterii grupy coli w próbkach wody pobranych z indywidualnego ujęcia wody dla Maniszewa może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2018.1152 t.j.) „Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.”

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8b za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stron może zrzec się praw do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słubicach oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron w niniejszej sprawie, decyzja staje się ostateczna oraz prawomocna i podlega wykonaniu.

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Słubickiego
69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 20
2. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, ul. Ratuszowa 1
3. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Słubicach
z siedzibą w Ośnie Lubuskim
69-220 Ośno Lubuskie, ul. 3 Maja 34
4. A/a, Sekcja EP w/m;

M.M./L.K.P.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Korbas
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego