


Znak sprawy: HK-530-445/2015



DECYZJA NR HK – 66A/2015

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015.1412 t.j.) oraz art. 104, art. 108 i art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach **stwierdza wygaśnięcie:**

- decyzji HK Nr – 65A/2015 z dnia 04.12.2015r. stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Kowalowie.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań Nr: DL.OBS.9051.02313-02315.2015.S z dnia 09.12.2015r. próbek wody (o kodach: 02313.2015.S (SUW - wpds) i 02314-02315.2015.S (punkty probiercze zamontowane na sieci w Kowalowie przy ul. Rzepińskiej 3 i ul. Radowskiej 27) przeznaczonych do spożycia przez ludzi, pobranych w dniu 08.12.2015r. z wodociągu publicznego w Kowalowie, będącego w administrowaniu Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Powyższe stanowisko uzasadnione jest tym, że uzyskano poprawne wyniki kwestionowanego parametru mikrobiologicznego:

- bakterie grupy coli w ilości 0 jtk/100ml (kody próbek: 02313.2015.S, 02314.2015.S, 02315.2015.S) przy najwyższej dopuszczalnej wartości dla bakterii grupy coli w ilości 0 jtk/100ml

Wobec powyższego decyzja HK NR – 65A/2015 z dnia 04.12.2015r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Kowalowie stała się bezprzedmiotowa. Jakość wody z wodociągu publicznego w Kowalowie doprowadzono pod względem mikrobiologicznym do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015.1989 t.j.).

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., ul. Mickiewicza 12 b za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicza 79
2. A/a; Sekcja EP w/m; Sekcja HŻŻ i PU w/m, HDiM w/m

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Słubickiego
69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 20
2. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1
3. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Słubicach
z siedzibą Ośnie Lubuskim
69-220 Ośno Lubuskie, ul. 3 Maja 34