

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
Dyrektor : 95 758 3279
Sekretariat / Fax : 95 758 2003 / 95 758 2004
Telefon Alarmowy : 668 857 072
e-mail: psseclubice@wsse.gorzow.pl
NBP O/ Zielona Góra nr 13 1010 1704 0010 8122 3100 0000
NBP O/ Zielona Góra nr 63 1010 1704 0010 8122 3000 0000
NIP: 598-10-38-392 REGON: 000 307 508

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: HK – 530 – 425/2015

Słubice, dnia 04.12.2015r.

**Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicza 79**

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie §17ust. 1 pkt 3 i § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopad 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015.1989 t.j.) po zapoznaniu się z wynikami analiz próbek wody (o kodach: 053006/11/2015 i 108063/11/2015) wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 24.11.2015r. i 01.12.2015r. przez pracownika laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna z **wodociągu publicznego w Kowalowie**, ze SUW – wpds i z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej w Kowalowie, ul. Rzepińska 3, będącego w administrowaniu PWK „EKO” Sp. z o.o. Rzepinie, ul. Mickiewicza 79, należącego do Gminy Rzepin – informuje o stwierdzeniu obecności bakterii grupy coli w ilości 10 jtk/100ml i 5 jtk/100ml (kody próbek: 053006/11/2015 i 108063/11/2015) przy najwyższej dopuszczalnej wartości powyższego parametru w próbce wody – 0 jtk/100ml.

W związku z powyższym zobowiązuję Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego w Kowalowie - odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopad 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015.1989 t. j.), o czym proszę poinformować mnie na piśmie.

Ponadto zobowiązuję do przedstawienia wyniku badania jakości wody wykonanego w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w terminie do dnia 14 stycznia 2016r.

Jednocześnie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przegotowaniu** - pobieranej z wodociągu publicznego w Kowalowie, co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych, dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami, należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nie przekraczającej 0,3 mg/l.

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Słubickiego
69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 20
2. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1
3. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Słubicach
z siedzibą Ośnie Lubuskim
69-220 Ośno Lubuskie, ul. 3 Maja 34
4. A/a; Sekcja Epidemiologia w/m;

A.W./L.K.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Słubicach
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego