


7. Cielonca
13.05.2016

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
Dyrektor : 95 758 3279
Sekretariat / Fax : 95 758 2003 / 95 758 2004
Telefon Alarmowy : 668 857 072
e-mail: pssestlubice@wsse.gorzow.pl
NBP O Zielona Góra nr 13 1010 1704 0010 8122 3100 0000
NBP O Zielona Góra nr 63 1010 1704 0010 8122 3000 0000
NIP: 598-10-38-392 REGON: 000 307 508

ROSGKiD 2033.13.2016.ky
J. Pych

URZĄD MIEJSKI
w Cybince
Wpł. 12-05-2016
L. Dz. 1344
Podpis: *Maniśnick*

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: HK – 530 – 119/2016

ilość załączników
podpis
zarejestrowano pod pozycją *5039/16*

Słubice, dnia 09.05.2016 r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o.

69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie § 17 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989 t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr: DL.OBS.9051.00990.2016 (kod próbki 00990.2016) z dnia 20.04.2016r. próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniu 19.04.2016r. z wodociągu publicznego w Staroście, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną jakości wody informuję, że stwierdzono przekroczenie dla parametru:

-mętność- 2 NTU (kod próbki 00990.2016) przy najwyższej dopuszczalnej wartości 1 NTU.

W związku z powyższym zobowiązuję Przedsiębiorstwo Wodno- Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie do podjęcia działań naprawczych, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego w Staroście – odpowiadającej wymaganiom fizykochemicznym określonym w § 3.1. ust. 2 w załączniku nr 3B „wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989 t.j.), o czym proszę poinformować mnie na piśmie.

Ponadto zobowiązuję do przedstawienia wyniku badania jakości wody wykonanego w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w powyższej sprawie w terminie do dnia 10.06.2016r.

Jednocześnie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – stwierdzam warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – pobieranej z wodociągu publicznego w Staroście, co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o.

69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

2. A/a

L.K.

Do wiadomości

1. Burmistrz Cybinki

69-108 Cybinka, ul. Szkolna 5

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
Korbas
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego