



URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE

Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin tel. 957596285, fax 957596478
e-mail: sekretariat@rzepin.pl, www.rzepin.pl
NIP: 598-00-05-597, REGON: 000526162

Rzepin, dnia 27.07.2018

Znak RliZP.271.21.2018.JP

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzepin” Kontrakt II – Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający poniżej udziela wyjaśnień na złożone zapytania:

Pytanie 1

Dot. sieci na ulicy Słubickiej i Rzepińskiej: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawiertki NWZ w której nie tylko obejma ale również zasuwka jest wykonana z żeliwa sferoidalnego?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawiertki NWZ w której obejma i zasuwka wykonane są z żeliwa sferoidalnego.

Pytanie 2

Dot. sieci na ulicy Starkowskiej i Polnej: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasuw kołnierzowych o zabudowie krótkiej F4 tak jak jest w zadaniu na ul. Słubickiej i Rzepińskiej?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasuw kołnierzowych o zabudowie krótkiej dla całej inwestycji.

Pytanie 3

Dot. sieci na ulicy Starkowskiej i Polnej: Czy Zamawiający dopuszcza inne równoważne rozwiązanie zabezpieczenia tulei przed wykręceniem poprzez zastosowanie śruby, która jest umieszczona w odlewie pod uszczelką przeciwpylową?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie zabezpieczenia tulei przed wykręceniem poprzez zastosowanie śruby, która jest umieszczona w odlewie pod uszczelką przeciwpylową.

BURMISTRZ

Sławomir Dudzis