



- Kocioł na paliwo stałe Krommier Logica z regulatorem eko MAX 20W moc 50-58 kW f-m-y Buderus lub równoważnej – 1 szt.
- Zbiornik – podgrzewacz Logibux SM 500 dm3 (lub równoważny) – 1 szt.
- Stacja regulacyjna instalacji słonecznej z wbudowanym sterownikiem typu Logomatic SC20-KS 50105SC f-m-y Buderus lub równoważnej – 1 szt.
- Istniejący podgrzewacz GALMET SQW(L) 140.1 z grzałką elektryczną 2 kW/230 V – 1 szt.
- Istniejące naczynne zbiornice otwarte należy wymienić na nowe o poj. 75l lub dobrać drugi o tej samej pojemności – 1 szt.
- Pompa obiegowa c.o. Mho – TDP-E 25/-/-7 – 2 szt.
- Pompa ładowania zasilnika Mho – Star – RW – 1 szt.
- Pompa cyrkulacyjna Star Z 15 TT – 1 szt.
- Kolektor Słoneczny Logosol CXN 1.0 (lub równoważny) wraz z zestawem do montażu z no dachu skośnym – 6 kpl.
- Naczynne zbiornice solane w zestawie w stacji regulacyjnej pkt. 3 – 1 szt.
- Zawór bezpieczeństwa do instalacji słonej w zestawie w stacji regulacyjnej pkt. 3 – 1 szt.
- Naczynne zbiornice do ciepłej wody użytkowej w zestawie w stacji regulacyjnej pkt. 3 – 1 szt.
- Zawór bezpieczeństwa SYR 1hp 2115 3/4" 6 bar – 1 szt.
- Zawór regulacyjny stronomax R- HERZ DN 32 – 1 szt.
- Zawór regulacyjny stronomax R- HERZ DN 32 – 1 szt.

INWEST PRZEM Przedsiębiorstwo Usług 69-110 Rzępín ul. Wólki Młodziej 59 tel./fax +48 95 7596959				Treść opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-AKTUALIZACJA			
Opracował:		nr spr.:		Inwestor:			
mgr inż. Elwira Kramm		Luko/roz/roz/od specjalista techniczna		Gmina Rzępín 69-110 Rzępín, Pl. Ratuszowy 1			
Sprawdził:		Luko/roz/roz/od		Objekt: Dodatek do projektu własności – szatnie w Drzewisku, gm. Rzępín (nr ewid. gruntu 136/2)			
mgr inż. Waldemar Hercusznicz		INSTALACJA					
SCHEMAT POŁĄCZEŃ URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI							
Data oprac.: 05.04.2024 r.	Brutto: INST. SW/TH/NE	Emp.:		Strona: SCHEMAT	Nr rys.: IS 7	Wsk.: 1	Nr str. projektu:
		RB					