



## Ochrona od porażen

## Szybkie wyłączenia zasilania

## Układ sieci

TN-S

TK  
 $P_i = 8.8 \text{ kW}$   
 $P_s = 5.9 \text{ kW}$   
 $\cos \phi = 0.95$   
 $I_s = 9.0 \text{ A}$

zamierzenie budowlane		KOTŁOWNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZEPINIE	
adres		ul. Wojska Polskiego, Rzepin, Pow. Stubie	
inwestor		Burmistrz Miasta Rzepina	
Projektował		linia i rozmiarowo	nr upr. projektis
Sprawdził		mgr inż. Bogusław Dąbek	18/999/Gw
studium		inż. Lech Misiorny	9/77/Gw
treść		PROJEKT BUDOWLANY	
		skala	nr rysunku
Rozdziałnia TK		-	1