

- Naczynie wzbiornicze systemu zamkniętego o pojemności użytkowej
Vu= 360 dm, p= 3.5 bar
Oznaczenie Nc1 1 szt.
- Naczynie wzbiornicze systemu zamkniętego o pojemności użytkowej
V=18 dm, pr =6 bar.
Oznaczenie Nc2 1 szt.
- Kompaktowy zmiękcacz wody typu EPURO z objętościowym sterowaniem, przepływ nominalny 1 m3/h wraz ze zbiornikiem soli o pojemności wogowej 100 kg.
Oznaczenie : Zm 1 kpl.
- System detekcji gazów wybuchowych z czujnikiem gazu oraz z centralą sterującą
- Zawór bezpieczeństwa kotła SYR 1915 D/D1=32/40
Oznaczenie ZB32/40 1 szt.
- Zawór zwrotny dn =50 wg KAP 311 2 szt.
- Zawór zwrotny dn 40 wg KAP 311 4 szt.
- Zawór zaporowy dn 80 wg KAP 311 2 szt.
- Zawór zaporowy dn=50 wg KAP 311 (kulowy) 6 szt.
- Zawór zaporowy dn 40 wg KAP 311 (kulowy) 2 szt.
- Zawór zaporowy dn 25 5 szt.
- Filtr siatkowy FS 50 gazowy 1 szt.
- Zawór zaporowy dn 15 wg KAP 311 (kulowy) 1 szt.
- Zawór gazowy zaporowy dn 50 (kulowy) 1 szt.
- Filtrodmulnik FO80 dn 50 1 szt.
- Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.11 1 kpl.
- Zawór bezpieczeństwa SY 25/32 typ 1915 1 szt.
- Odpowietrznik dn 15 3 szt.