

oznaczenia :

Kg -kocioł gazowy kondensacyjny Qn=700 kW
Rp - rozdzielacz powrotny Ø250/l=1200 mm
Rz - rozdzielacz zasilający Ø250/l=1200 mm
Nc1 -naczynie wzbiorcze ciśnieniowe Vu= 560 dm
Nc2 - naczynie wzbiorcze ciśnieniowe Vu= 18 dm
cg - czujnik gazu
cs - centrala sterownicza systemu detekcji gazu
Pw - podgrzewacz ciepłej wody V= 500 dm
Zm - zmiękczacz wody v=2.0 m3/h, p-1.8-6 bar
ZS - zasobnik soli g=100kg
SZR - skrzynka reedukcyjno-pomiarowa wydajność 60 Nm3/h (dostawa MOW)

Projekt Budowlany	technologia
Kotłownia gazowa dla Zespołu Szkół	
adres : Rzepin ul. Wojska Polskiego 30	
Wymiary budowlane	05.05.2006 / skala 1:100 — rys. nr 3
projektant : mgr inż. Andrzej Biernacki specjalność instalacyjno-inżynieryjna upr. nr 39/85/Gw w pełnym zakresie	
sprawdził: mgr inż Paweł Królikowski specjalność instalacyjno-sanitarna upr. nr LUKG/0006/PWOS/05 w pełnym zakresie	