



## URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE

Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin tel. 957596285, fax 957596478  
e-mail: sekretariat@rzepin.pl, www.rzepin.pl  
NIP: 598-00-05-597, REGON: 000526162

---

RGKŚI.271.9.2021.AP

17.11.2021 r.

### Odpowiedzi na pytania nr 1 dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia

do Wykonawców

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie” od jednego z wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

#### Pytanie 1:

Czy istnieje możliwość zmiany lokalizacji przepompowni ścieków i co za tym idzie zmiany trasy rurociągu tłoczego ?

#### Pytanie 2:

Czy Zamawiający podtrzymuje lokalizację tłoczni ścieków w pasie drogowym ?

#### Pytanie 3:

Prosimy o informację jaką należy przyjąć odległość pomiędzy rewizjami ?

#### Pytanie 4:

Czy mapa do celów projektowych musi zawierać odtworzenie granic własności ?

**Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn zm.) zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytania:**

**Odpowiedź nr 1:**

Tak, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę lokalizacji przepompowni/tłoczni ścieków i tym samym trasy rurociągu tłoczego. Wykonawca/projektant powinien wystąpić wcześniej o zgodę do Zamawiającego, wskazując jednocześnie przyczynę i efekt zmiany lokalizacji przepompowni lub tłoczni.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający podtrzymuje lokalizację tłoczni ścieków w pasie drogowym, natomiast w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę lokalizacji tłoczni ścieków. Wykonawca/Projektant powinien wystąpić wcześniej o zgodę do Zamawiającego, wskazując jednocześnie przyczynę i efekt zmiany lokalizacji tłoczni.

**Odpowiedź nr 3:**

Odległość między studzienkami rewizyjnymi/inspekcyjnymi winna wynosić:

- dla średnicy DN 160 na odcinkach prostych – maksymalnie co 35 m.b.
- dla średnicy DN 200 na odcinkach prostych – maksymalnie co 50 m.b.

Jednocześnie studnie rewizyjne powinny być zaprojektowane i wykonane na każdym przyłączy, zmianie kierunku, spadku i przekroju.

**Odpowiedź nr 4:**

Mapa do celów projektowych powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990) oraz aktami prawnymi wydanymi na podstawie w/w ustawy. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań co do zakresu i formy opracowania mapy do celów projektowych.

Z up. Burmistrza Rzepina

Artur Pacześny

Kierownik Referatu Gospodarki komunalnej,

Środowiska i Inwestycji

/podpis na oryginale/

